



第 3 級消防裝置承辦商筆試

參考題目

問題 1. 水劑滅火筒適用於撲救下列哪些物料或物品的火警?

- A. 紙張
- B. 電氣設備
- C. 易燃液體
- D. 金屬

問題 2. 二氧化碳滅火筒應每隔多久檢驗一次?

- A. 1 個月
- B. 6 個月
- C. 12 個月
- D. 24 個月

問題 3. 應每隔多久依照廠方說明書所示，替淨劑滅火筒筒身進行一次水壓試驗?

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 5 年

問題 4. 每當註冊承辦商在任何處所內裝置、保養、修理或檢查任何消防裝置或設備，他須於完成有關工程後多少天內，向作出指示(據該指示他承擔進行該工程)的人發出一份證明書?

- A. 7 天
- B. 14 天
- C. 21 天
- D. 30 天

問題 5. 根據美國國家防火協會標準 NFPA 10(手提滅火筒標準)，下列哪一類型的火警表示火警中涉及使用中電氣設備?

- A. A 類
- B. B 類
- C. C 類
- D. D 類