



第3级消防装置承办商笔试 参考题目

问题 1. 水剂灭火筒适用于扑救下列哪些物料或物品的火警?

- A. 纸张
- B. 电气设备
- C. 易燃液体
- D. 金属

问题 2. 二氧化碳灭火筒应每隔多久检验一次?

- A. 1 个月
- B. 6 个月
- C. 12 个月
- D. 24 个月

问题 3. 应每隔多久依照厂方说明书所示，替净剂灭火筒筒身进行一次水压试验?

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 5 年

问题 4. 每当注册承办商在任何处所内装置、保养、修理或检查任何消防装置或设备，他须于完成有关工程后多少天内，向作出指示(据该指示他承担进行该工程)的人发出一份证明书?

- A. 7 天
- B. 14 天
- C. 21 天
- D. 30 天

问题 5. 根据美国国家防火协会标准 NFPA 10(手提灭火筒标准)，下列哪一类型的火警表示火警中涉及使用中电气设备?

- A. A 类
- B. B 类
- C. C 类
- D. D 类